



ESTADO DE SERGIPE  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

**PARECER TÉCNICO**

Processo: **1061/2023**

**AQUISIÇÃO DE TUBOS FOFO E JUNTA MECÂNICA**

Arrematante: Factum Equipamentos para Saneamento Eireli EPP

CNPJ: 88.843.370/0001-31

Endereço: Av. Romanó Zorzo, nº 2200, Jardim Sobradinho, Araras-SP

CEP: 13602-002

Marca dos itens: FCT

A empresa FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP ofereceu os materiais objeto do PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 a serem analisados com o objetivo de saber se os mesmos atendem às especificações fornecidas no **TERMO DE REFERÊNCIA**. Segue resumo:

**RESUMO DA ANÁLISE TÉCNICA INICIAL**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL TR/EDITAL	ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELO ARREMATANTE	SITUAÇÃO
	LUVA DE CORRER INDUSTRIAL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. COM PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE (NORMA TECNICA ASTM A 153 CLASSE C).	LUVA DE CORRER INDUSTRIAL COM BOLSA JUNTA MECÂNICA, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. COM PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE (NORMA TECNICA ASTM A 153 CLASSE C).	
1	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 50	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 50	Atende
2	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 75	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 75	Atende
3	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 100	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 100	Atende
4	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 150	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 150	Atende
5	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 200	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 200	Atende
6	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 250	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 250	Atende
7	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 300	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 300	Atende
8	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 350	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 350	Atende
9	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 400	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 400	Atende
10	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 450	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 450	Atende
11	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 500	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 500	Atende
12	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 600	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 600	Atende
13	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 700	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 700	Atende
14	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 800	DIÂMETRO NOMINAL (DN) 800	Atende

Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe – Coderse

Vinculada à Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário – Seagri

Rua “T” nº 103 – Conj. Lourival Batista – Bairro América – CEP.: 49.082-280 – Tel.:(79)3253-6300 – Fax:

(79)3253-1000 [coderse@coderse.se.gov.br](mailto:coderse@coderse.se.gov.br) – Aracaju-Sergipe – C.N.P.J.: 15.613.813/0001-24



ESTADO DE SERGIPE  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

No catálogo em anexo e na proposta de preço fornecido pela empresa arrematante, foi possível identificar as características técnicas dos tubos e juntas mecânicas. Conforme análise, as especificações dos itens propostos atendem em sua plenitude a especificação do termo de referência.

### CONCLUSÃO

Sendo assim, concluimos pelo atendimento das condições técnicas especificadas no termo de referência e somos favoráveis a aquisição dos itens de reposição em tela, listado conforme proposta técnica apresentada relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024.

**Sendo assim, este é o nosso parecer.**

Aracaju, 26 de março de 2024

*Adnaldo de Santana Santos*  
Eng.º CMT GEMG  
COMIDRO  
ADNALDO SANTANA  
CODERSE

Grupo: Linha Saneamento - Marca FCT

## Luva de Correr Junta Mecânica

Corpo Curto e Corpo Longo

### Descrição

A Luva de Correr Junta Mecânica, é um tipo de conexão com bolsas, porém tem a sua estanqueidade assegurada pela compressão axial do anel de borracha através de um contra-flange e parafusos.

Suas características principais são:

Montagem sem esforço de encaixe, possibilidade de desvio angular.


### Informações Técnicas:

Características construtivas de acordo com a ABNT NBR 7677-1982 / 7675-2005

As luvas são fabricadas em ferro fundido Nodular (GGG40 ou FE 42102).

Pintura interna e externa: Pintura Betuminosa / Opcional: Epóxi a pó ou líquido RAL 5005

São fornecidas com anéis de borracha, parafusos cabeça tipo T e porcas.



DN	Dimensões em mm		
	d	L - Corpo Curto	L - Corpo Longo
50	78	155	500
75	109	160	500
80	109	160	500
100	130	160	500
150	183	165	500
200	235	170	500
250	288	175	500
300	340	180	500
350	395	185	500
400	445	190	500
450	494	195	500
500	550	200	500
600	655	210	500
700	760	220	500
800	865	230	500
900	970	240	500
1000	1075	250	500

Lucas Araujo Azevedo Silva [dimap.coderse] - Segunda 25/03/2024

91% (920 MB/1000 MB)

Nova Mensagem Atualizar Ferramentas ... Minhas pastas Caixa de entrada [5] Rascunhos Enviados Lixeira Arquivados Solicitações em andamento

Caixa de entrada [5 / 964] CATÁLOGO PREGÃO ELETRÔNICO € RES: CATÁLOGO PREGÃO ELETRÔNI

EXPRESSO MAIL

Andre@hidrotel...., 09:43

Bom dia!

São sim, conforme especificado abaixo galvanizados por imersão à quente (Norma Técnica ASTM A 153 classe C).

Obrigado!

 André Itamaro  
Gerente Comercial  
+55 (48) 3381-2929  
+55 (48) 988085058 -   
andre@hidrotel.com.br  
HIDROTEL Comércio e Serviços LTDA  
<https://hidrotel.com.br/loja/>

De: Lucas Araujo Azevedo Silva <dimap.coderse@coderse.se.gov.br>  
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2024 08:40  
Para: Hidrotel - André <andre@hidrotel.com.br>  
Assunto: Re: CATÁLOGO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1061/2023 - CODERSE - FACTUM EQUIPAMENTOS

Bom dia, André! Tudo bem?

Poderia me informar se os parafusos e porcas fornecidas são galvanizados por imersão à quente (Norma Técnica ASTM A 153 classe C)?

*Atenciosamente,*

Lucas Azevedo  
Gerência de Engenharia - GENG  
Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe - CODERSE  
(79) 3253-6300/ 3253-6331



Excluir Mover Imprimir Exportar Importar