

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Maisa Ribeiro" <maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br>

De: maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br

Para: adm@bdenergia.com.br

Data: 07/07/2026 14:10

Assunto: Fw: Re: Fw: Pedido de Esclarecimentos ? Pregão Eletrônico nº 011/2026 ? CODERSE  

Anexos: | _ ENCO - ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRI_COLA ITDA. _.pdf (6.4 MB) | ENCO - ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA EB 02.pdf (8.4 MB)

Prezados Senhores,

Segue Anexo que faz parte da Resposta do seu Questionamento.

Atenciosamente,

Maisa Viana Ribeiro

CODERSE/Pregoeira

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Maisa Ribeiro" <maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br>

Data: 06/07/2026 18:44

Assunto: Re: Fw: Pedido de Esclarecimentos ? Pregão Eletrônico nº 011/2026 ? CODERSE

Para: adm@bdenergia.com.br

Boa tarde,

Prezados Senhores

Encaminhamos seu pedido de esclarecimento para o Setor Técnico requisitante. Tão logo tenhamos a Resposta, encaminharemos para o seu endereço eletrônico.

Atenciosamente,

Maisa Viana Ribeiro

CODERSE/Pregoeira

Em 06/07/2026 às 18:26 horas, maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br escreveu:

Boa tarde!!!

Solicitamos responder o mais rápido possível esse pedido de esclarecimento.

OBS: deverá responder neste mesmo E-Mail, para a Pregoeira.

Atenciosamente,

Maisa Viana Ribeiro

CODERSE/Pregoeira

----- Mensagem encaminhada -----

De: "BD ENERGIA- ADM" <adm@bdenergia.com.br>

Data: 02/07/2026 11:28

Assunto: Pedido de Esclarecimentos ? Pregão Eletrônico nº 011/2026 ? CODERSE

Para: maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br

Prezados,

Bom dia.

Após análise do Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2026, referente ao fornecimento das bombas dos itens 01 e 02, verificamos alguns pontos técnicos que necessitam de esclarecimento, a fim de possibilitar a correta elaboração da proposta e assegurar a ampla competitividade do certame.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de esclarecer os seguintes aspectos:

1. Item 01 - Bomba modelo 8LN18A - Tipo de Rotor

Conforme análise das curvas hidráulicas do fabricante, o ponto de operação principal especificado no edital, considerando o diâmetro de rotor indicado e o NPSH requerido, é atendido pelo Rotor Tipo "A", e não pelo Rotor Tipo "C", conforme consta nas especificações técnicas:

Diante disso, solicitamos confirmar se houve equívoco na especificação do tipo de rotor ou se poderá ser aceito o fornecimento utilizando o Rotor Tipo "A", que atende às condições hidráulicas exigidas?

2. Item 01 - Atendimento aos pontos secundários de operação

Verificamos ainda que, com o diâmetro de rotor indicado no edital, não é tecnicamente possível atender simultaneamente a todos os pontos secundários de operação especificados, mantendo-se o mesmo rotor.

Assim, solicitamos que seja verificada a consistência dessas condições operacionais e esclarecido se haverá revisão das exigências ou definição de qual ponto operacional deverá prevalecer para fins de seleção da bomba?

3. Material do Rotor

O edital estabelece rotor fabricado em Liga B-584-C83600 (Latão Vermelho).

Considerando que rotores em Aço Inoxidável AISI 316 apresentam desempenho mecânico e resistência à corrosão superiores, solicitamos informar se será aceita a oferta de equipamento com rotor fabricado nesse material, por se tratar de solução tecnicamente equivalente ou superior, sem qualquer prejuízo ao desempenho ou à durabilidade do equipamento.

Solicitamos, por gentileza, o posicionamento dessa Comissão quanto aos questionamentos acima, para que possamos elaborar nossa proposta em estrita conformidade com as especificações do certame.

Desde já agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

João Bosco Gabriel Ferreira - (84) 98786-3567

BD Energia Ltd

--

FAVOR NOS CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA EMAIL.

Atenciosamente,

BD ENERGIA LTDA.

WWW.BDENERGIA.COM.BR [1]

Av. Interventor Mario Camara 4264, Cidade da Esperança
CEP: 59070-600 - Natal-RN TEL: (84) 3223-9441
CNPJ: 40.765455/0001-12 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.036.013-2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 116.710-3

Links:

[1] <http://www.BDENERGIA.COM.BR>