

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Maisa Ribeiro" <maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br>

De: maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br

Para: JMantovani@flowserve.com

Data: 07/07/2026 14:13

Assunto: Fw: Re: Re: Fw: PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2026 - Pedido de esclarecimento  
| image001.png (4 KB) | EmbeddedImage0746160.png (10 KB) | _ ENCO - ENGENHARIA E CONSULTORIA
Anexos: AGRI_COLA LTDA. _.pdf (6.4 MB) | ENCO - ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA EB 02.pdf (8.4 MB)

Prezados Senhores,

Segue Anexo que faz parte da Resposta do seu Questionamento.

Atenciosamente,

Maisa Viana Ribeiro

CODERSE/Pregoeira

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Maisa Ribeiro" <maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br>

Data: 07/07/2026 13:03

Assunto: Re: Re: Fw: PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2026 - Pedido de esclarecimento

Para: JMantovani@flowserve.com

Boa tarde,

Prezados Senhores, segue abaixo a Resposta do Setor Técnico Requisitante, quanto ao seu Questionamento ao PE 011/2026-CODERSE.

Com relação ao Item 02: Informamos que o prazo inicialmente estabelecido no edital para entrega de Propostas, foi definido **considerando a necessidade operacional da CONTRATANTE e a urgência na reposição dos equipamentos destinados à manutenção do sistema de bombeamento**. Portanto, segue o Prazo estabelecido no Edital.

Maisa Viana Ribeiro

CODERSE/Pregoeira

Em 07/07/2026 às 12:10 horas, geng@coderse.se.gov.br escreveu:

Bom dia,

1. Quanto ao questionamento referente ao prazo de entrega, esclarece-se que o prazo inicialmente estabelecido no edital foi definido **considerando a necessidade operacional da CONTRATANTE e a urgência na reposição dos equipamentos destinados à manutenção do sistema de bombeamento**. Entretanto, esta Administração reconhece que bombas centrífugas bipartidas de grande porte, fabricadas conforme especificações técnicas próprias e destinadas a aplicações específicas, normalmente são produzidas sob encomenda, podendo demandar prazo de fabricação superior ao previsto inicialmente. Nesse contexto, visando preservar a ampla competitividade do certame, sem comprometer o interesse público, **a Administração avaliará a adequação do prazo de entrega estabelecido no edital**, considerando as práticas usuais do mercado e as informações técnicas apresentadas pelos potenciais fornecedores.

2. Não se aplica ao setor de engenharia.

3. Os equipamentos objeto da presente contratação destinam-se à **substituição de bombas atualmente instaladas**, mantendo-se a configuração hidráulica e mecânica existente do sistema de bombeamento. Por essa razão, os equipamentos ofertados deverão ser **plenamente intercambiáveis** com os atualmente

instalados, permitindo sua instalação na mesma posição, sem necessidade de alterações civis, hidráulicas, mecânicas ou elétricas nas instalações existentes. Da mesma forma, **as características hidráulicas do equipamento ofertado deverão atender integralmente às condições operacionais especificadas no edital**, especialmente quanto à vazão, altura manométrica total (HMT), rotação, NPSHr, rendimento e potência absorvida, observadas as curvas hidráulicas oficiais do fabricante.

4. A Administração exige que os equipamentos ofertados sejam **plenamente intercambiáveis com os atualmente instalados quanto à instalação e operação**, de modo que possam ser montados na mesma posição e integrados ao sistema existente sem necessidade de adaptações civis, hidráulicas, mecânicas ou elétricas. Entretanto, **não constitui requisito do edital que os componentes internos da bomba**, tais como rotor, eixo, anéis de desgaste, luvas, mancais, buchas ou demais peças de reposição, **sejam intercambiáveis com os componentes do equipamento atualmente instalado**. Todavia, os equipamentos ofertados deverão atender integralmente às características hidráulicas, mecânicas, dimensionais e operacionais especificadas no edital, garantindo desempenho equivalente ao equipamento existente e plena compatibilidade com o sistema de bombeamento onde serão instalados. Da mesma forma, o fornecedor deverá assegurar a disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica para o equipamento ofertado durante o período de garantia e pelo prazo previsto nas especificações do edital, conforme aplicável.

Atenciosamente,

Lucas Azevedo

Gerência de Engenharia - GENG

Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe - CODERSE

(79) 3253-6300/ 3253-6331

Em 06/07/2026 às 18:29 horas, maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br escreveu:

Boa tarde!!!

Solicitamos responder o mais rápido possível esse pedido de esclarecimento.

OBS: deverá responder neste mesmo E-Mail, para a Pregoeira.

Atenciosamente,

Maisa Viana Ribeiro

CODERSE/Pregoeira

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Mantovani, Jose" <JMantovani@flowserve.com>

Data: 03/07/2026 18:44

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2026 - Pedido de esclarecimento

Para: "maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br" <maisaviana.ribeiro@coderse.se.gov.br>

Com Cópia: "Soares Junior, Marcelo" <msoares@flowserve.com>, "Franca, Francisco" <ffranca@flowserve.com>

Boa tarde!


Prezada pregoeira e membros da comissão desta licitação,

Venho solicitar esclarecimentos conforme abaixo:

1. Está mencionado na minuta um prazo de entrega de 30 dias. Tratando de equipamentos de grande porte/capacidade e que é normalmente fabricado conforme pedido, visto que possui características específicas de cada projeto, entendemos que este prazo não é viável e limitará a participação apenas para algum eventual fornecedor que tenha estes equipamentos disponíveis em estoque. Visando ampliar a participação e competitividade, pedimos para reavaliar o prazo de entrega para 150 dias ou informar qual o maior prazo aceitável?
1. Visando a maior competitividade ao certame, solicitamos que avaliem nosso pedido de prorrogação da entrega da proposta, para que os proponentes tenham tempo adicional para atualização dos custos e elaborar a melhor proposta. É possível adiar a entrega da proposta em pelo menos 5 (cinco) dias?
1. Tendo em vista que as especificações técnicas do edital referenciam um modelo específico, entendemos que trata-se de uma reposição de bombas ou bombas reservas. Este entendimento está correto? Se tratando de reposição e/ou reserva, será necessário seguir os dados dimensionais idênticos as do equipamento existente para que este seja instalado na mesma posição sem a necessidade de qualquer adequação, ou seja, totalmente intercambiáveis? E sobre as características das curvas hidráulicas, também é necessário que atenda plenamente as características técnicas do modelo indicado na especificação do edital?
1. Seguindo o mesmo entendimento anterior sobre o modelo referenciado na especificação do edital. É necessário que os equipamentos propostos sejam intercambiáveis com os existentes, inclusive em partes, por exemplo: os rotores, anéis de desgaste, luvas, eixo, mancais, e outras partes sejam intercambiáveis com os equipamentos existentes?

Agradeço por sua atenção.

Atenciosamente,
José Eduardo Mantovani
Engenheiro de vendas
Mobile: +55-11-95357-0008
E-mail: jmantovani@flowserve.com
www.flowserve.com



PEOPLE | SAFETY | INTEGRITY | INNOVATION | OWNERSHIP | EXCELLENCE

